

足 場 点 検 表

(足場の組立て・変更時等)

- ① わく組足場
- ② 単管足場
- ③ くさび緊結式足場
- ④ 低層住宅用くさび緊結式足場
- ⑤ 様式
- ⑥ 記 入 要 領
- ⑦ 労働安全衛生規則 (抄)
- ⑧ 足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(要請) (抄)
(安全衛生部長・平成21年4月24日付け基安発第0424001号)

平成21年6月



社団法人仮設工業会

足場等点検チェックリスト（わく組足場）

		点検回数	回目
元方事業者名	工事名		
工 期	～	足場の用途	
足場の概要	(高さ m、幅 m) (層数 、スパン数) (設置面状態)		
組立て事業者	作業主任者		
点検事業者名	点検者職氏名		
点検実施理由	足場の組立後 一部解体後 変更後 悪天候後 地震後 定期 その他 理由の詳細 ()		
点検実施日	平成 年 月 日 () : ~ :	備考	

点検事項 (則第567条)	点 検 内 容	良否	是正内容	確認
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態	1 床付き布わくの取付状態は計画通りか			
	2 床付き布わくは変形、損傷又は腐食していないか			
	3 床付き布わくは幅40cm以上、隙間は3cm以下か			
	4 床付き布わくの脱落箇所はないか			
	5 つかみ金具の外れ止めは確実にロックしているか			
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態	6 建わくの取付状態は計画通りか			
	7 脚柱ジョイント・アームロック等で確実に接続しているか			
	8 脚柱ジョイント・アームロックは正しくロックしているか			
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	9 緊結金具の取付状態は計画通りか			
	10 緊結金具に損傷又は腐食はないか			
	11 継手金具（ジョイント・アームロック）に損傷又は腐食はないか			
4 墜落防止設備（則第563条1項第3号イ）の取りはずし及び脱落の有無	12 交さ筋かい、下さん・幅木等の取付状態は計画通りか			
	13 交さ筋かい、下さん・幅木等の脱落はないか			
	14 交さ筋かい、下さん・幅木等の損傷又は腐食はないか			
	15 交さ筋かいピンの抜け止めは確実に機能しているか			
	16 交さ筋かいは全層全スパンの両面又は手すりわく併用時は片面に設置しているか			
	17 下さん・幅木等の取付けは確実か			
	18 下さんの高さは15cm以上40cm以下になっているか又は幅木は高さは15cm以上のものを取付けているか			
	19 妻面に高さ85cm以上の手すりを適切に取付けているか			
	20 妻面に高さ35cm以上50cm以下の中さんを適切に取付けているか			
	21 手すりわくの取付状態は計画通りか			
	22 手すりわくの取付けは確実か			
	23 手すりわくの脱落はないか			
24 交さ筋かいを併用する方式の手すりわくにあっては交さ筋かいを取付けているか				
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無	25 幅木・メッシュシート・防網等の取付状態は計画通りか			
	26 幅木・メッシュシート・防網等は取り外していないか			
	27 幅木・メッシュシート・防網等は損傷又は腐食していないか			
	28 幅木の取付けは確実か			
	29 幅木は高さが10cm以上のものを取付けているか			
	30 メッシュシートは全てのはとめで緊結しているか			
	31 メッシュシートは水平支持材を介して取付けているか			
	32 メッシュシートは落下物防護性能を有するものであるか			
33 防網のつり綱は確実に緊結しているか				
6 脚部の沈下及び滑動の状態	34 ジャッキ型ベース金具、根がらみ、敷板の設置は計画通りか			
	35 ジャッキ型ベース金具、根がらみ、敷板は損傷又は腐食していないか			
	36 ジャッキ型ベース金具の台板は、片当り、溝またぎがなく、脚柱との間に浮きはないか			
	37 敷板に異常な沈下又は滑動はないか			
	38 ジャッキ型ベース金具は敷板に確実に釘止めしているか			
	39 根がらみは所定の位置にクランプで取付けているか			

7筋かい、 控え、壁つ なぎ等補強 材の取付状 況及び取り はずしの有 無	40	控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか		
	41	控え、壁つなぎの水平、垂直間隔は適正か		
	42	控え、壁つなぎは損傷又は腐食していないか		
	43	控え、壁つなぎは取り外していないか		
	44	壁つなぎに専用の壁つなぎ用金具等を用いて取付けているか		
	45	壁つなぎは壁面にほぼ直角に取付けているか		
	46	控えは緊結金具により脚柱等に強固に固定しているか		
	47	壁つなぎ又は控えのアンカー（建物側）は確実に取付けているか		
8建地、布 及び腕木の 損傷の有無	48	建わく等に変形、損傷又は腐食はないか		

点検事項 (より安全)	点検内容		良否	是正内容	確認
1 上さん・ 手すり先 行専用型 足場	1	上さん・手すり先行専用型足場の部材の取付状態は計画通りか			
	2	上さん・手すり先行専用型足場の部材の脱落はないか			
	3	上さん・手すり先行専用型足場の部材に損傷又は腐食はないか			
	4	上さん・手すり先行専用型足場の部材の取付けは確実か			
2 床材	5	床材は建わくの脚柱とすき間がないように設置しているか			

点検事項 (全般)	点検内容		良否	是正内容	確認
1 計画図	1	足場の各部材は計画図どおりの仕様のものか			
2 建わく	2	躯体と足場の間隔は適切か			
3 階段	3	階段の配置は計画通りか			
	4	階段のつかみ金具は外れ止め等をロックしているか			
	5	昇降部に手すり、中さん等を取付けているか			
	6	階段開口部に手すり及び中さん・階段開口部用手すりわく等を取付けているか			
4 梁わく	7	梁わくの取付状態は計画通りか			
	8	梁わくは変形、損傷又は腐食していないか			
	9	梁わくの支持部に異常はないか			
	10	梁わくを使用した開口部の設置状況は計画通りか			
5 層間安全 ネット	11	設置位置は計画どおりか			
	12	隙間なく有効に張られているか			
	13	つり綱で確実に取付けているか			
6 渡り設備	14	建物と足場間に確実に固定しているか			
	15	設備に損傷又は腐食はないか			
	16	手すり、中さん等は有効に取付けているか			
7 表示	17	作業主任者名とその職務が明確に表示されているか			
	18	最大積載荷重が明確に表示されているか			
8 経年管理	19	経年仮設機材管理基準に基づき整備された機材か			

点検者コメント欄

元方事業者使用欄

足場等点検チェックリスト（単管足場）

		点検回数	回目
元方事業者名			工事名
工 期	～	足場の用途	
足場の概要	(高さ m、幅 m) (層数 、スパン数) (設置面状態)		
組立て事業者			作業主任者
点検事業者名			点検者職氏名
点検実施理由	足場の組立後 一部解体後 変更後 悪天候後 地震後 定期 その他 理由の詳細 ()		
点検実施日	平成 年 月 日 ()	: ~ :	備考

点検事項 (則第567条)	点 検 内 容	良否	是正内容	確認
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態	1 床材の取付状態は計画通りか			
	2 床材に変形、損傷又は腐食はないか			
	3 床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定しているか			
	4 床材は脱落せず、隙間は3cm以下か			
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態	5 建地、布、腕木の取付状態は計画通りか			
	6 建地、布、腕木に変形、損傷又は腐食はないか			
	6 建地は単管ジョイント等で確実に接続しているか			
	7 単管ジョイントとしてボンジョイントを使用していないか			
	8 布、腕木は専用の緊結金具で建地に確実に接続しているか			
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	9 建地、腕木の取付部にゆるみはないか			
	10 緊結金具（クランプ等）に変形、損傷又は腐食等はないか			
	11 継手金具（単管ジョイント等）に損傷、腐食はないか			
4 墜落防止設備（則第563条1項第3号イ）の取りはずし及び脱落の有無	12 手すり及び中さんの取付状態は計画通りか			
	13 手すり及び中さんに変形、損傷又は腐食はないか			
	14 手すり及び中さんの脱落はないか			
	15 手すり及び中さんの取付けは確実か			
	16 手すりの高さは85cm以上か			
	17 中さんの高さは35cm以上50cm以下か			
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無	18 妻面に手すり及び中さんを設置しているか			
	19 幅木・メッシュシート・防網等の取付状態は計画通りか			
	20 幅木・メッシュシート・防網等は取り外していないか			
	21 幅木・メッシュシート・防網等は損傷又は腐食していないか			
	22 幅木の取付けは確実か			
	23 メッシュシートは全てのはとめで緊結しているか			
6 脚部の沈下及び滑動の状態	24 メッシュシートは水平支持材を介して取付けているか			
	25 防網のつり綱は確実に緊結しているか			
	26 ベース金具、根がらみ、敷板の設置は計画通りか			
	27 ベース金具、根がらみ、敷板は変形、損傷又は腐食していないか			
	28 敷板に異常な沈下又は滑動はないか			
	29 ベース金具は敷板に確実に釘止めしているか			
7 筋かい、控え、壁つ	30 ベース金具の台板は片当り、溝またぎ等がないように正しく設置しているか			
	31 根がらみは所定の位置にクランプで取付けているか			
	32 筋かい、控え、壁つなぎの取付状況は計画通りか			
	33 筋かい、控え、壁つなぎは変形、損傷又は腐食していないか			

なぎ等補強材の取付状況及び取りはずしの有無	34	筋かい、控え、壁つなぎは取り外していないか			
	35	壁つなぎに専用の壁つなぎ用金具等を使用しているか			
	36	壁つなぎは壁面にほぼ直角に取付けているか			
	37	控えは緊結金具により強固に固定しているか			
	38	壁つなぎ、控えのアンカー(建物側)は確実に取付けているか			
	39	壁つなぎ、控えの水平、垂直間隔は適正か			
8建地、布及び腕木の損傷の有無	40	建地に変形、損傷又は腐食はないか			
	41	布及び腕木に変形、損傷又は腐食はないか			

点検事項 (より安全)	点検内容		良否	是正内容	確認
1 幅木	1	幅木の取付状態は計画通りか			
	2	幅木の脱落はないか			
	3	幅木の損傷又は腐食はないか			
	4	幅木の取付けは確実か			
2 床材	5	床材は建地とすき間がないように設置しているか			

点検事項 (全般)	点検内容		良否	是正内容	確認
1 計画図	1	足場の各部材は計画図どおりの仕様のものか			
2 建地	2	躯体と建地の設置間隔は適切か			
	3	建地の設置間隔は1.85m以下か			
	4	建地は上端から31m下方の部分は2本組になっているか			
3 布	5	地上第1の布は基底部から2m以下の高さか			
	6	腕木は建地より5cm以上突き出して取付けているか			
4 転がし	7	転がしは直交型クランプで布に緊結しているか			
	8	転がしの取付け間隔は適切か			
	9	転がしは布より5cm以上突き出して取付けているか			
5 階段	10	階段の数及び位置は適切か			
	11	階段枠のつかみ金具は外れ止めをロックしているか			
	12	昇降部に手すり、中さん等を取りつけているか			
	13	階段開口部に手すり、中さん等を取りつけているか			
6 渡り設備	14	建物と足場間に有効に設置しているか			
	15	設備に変形、損傷又は腐食はないか			
	16	手すり、中さん等是有効に取付けているか			
7 表示	17	作業主任者名とその職務が明確に表示されているか			
	18	最大積載荷重が明確に表示されているか			
8 経年管理	19	経年仮設機材管理基準に基づき整備した機材か			

点検者コメント欄

元方事業者使用欄

足場等点検チェックリスト（くさび緊結式足場）

		点検回数	回目
元方事業者名	工事名		
工期	～	足場の用途	
足場の概要	(高さ m、幅 m) (層数、スパン数) (設置面状態)		
組立て事業者	作業主任者		
点検事業者名	点検者職氏名		
点検実施理由	足場の組立後 一部解体後 変更後 悪天候後 地震後 定期 その他 理由の詳細 ()		
点検実施日	平成 年 月 日 ()	: ~ :	備考

点検事項 (則第567条)	点検内容	良否	是正内容	確認
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態	1 床材の取付状態は計画通りか			
	2 床付き布わくは変形、損傷又は腐食していないか			
	3 床付き布わくは脱落せず、隙間は3cm以下か			
	4 緊結部宇・つかみ金具は腕木に堅固に取付けているか			
	5 つかみ金具の外れ止めは確実にロックしているか			
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態	6 支柱、布材、腕木、手すりの取付状態は計画通りか			
	7 支柱の接続部は抜け止めピン等で確実に接続しているか			
	8 布の両端のくさびは支柱の緊結部に緩みなく確実に打ち込んでいるか			
	9 腕木の両端のくさびは支柱の緊結部に緩みなく確実に打ち込んでいるか			
	10 その他のくさびによる緊結部は緩みなく確実に打ち込んでいるか			
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	11 緊結金具による緊結部は緩みなく確実に緊結しているか			
	12 緊結金具（クランプ等）に変形、損傷又は腐食はないか			
	13 くさび及び緊結部に変形、損傷又は腐食はないか			
4 墜落防止設備（則第563条3項イロ）の取付状態及び取りはずしの有無	14 ほぞ及び支柱の接続部に変形、損傷又は腐食はないか			
	15 手すり及び中さん等の取付状態は計画通りか			
	16 手すり及び中さん等の脱落はないか			
	17 手すり及び中さんの取付けは確実か			
	18 手すりの高さは85cm以上か			
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無	19 中さんの高さは35cm以上50cm以下の位置か			
	20 妻面に手すり及び中さんを設置しているか			
	21 幅木・メッシュシート・防網等の取付状態は計画通りか			
	22 幅木・メッシュシート・防網等は取り外していないか			
	23 幅木・メッシュシート・防網等は損傷又は腐食していないか			
6 脚部の沈下及び滑動の状態	24 幅木の取付けは確実か			
	25 メッシュシートは全てのはとめで緊結しているか			
	26 メッシュシートは水平支持材を介して取付けているか			
	27 防網のつり綱は確実に緊結しているか			
	28 ねじ管式ジャッキ型ベース金具、敷板、根がらみの取付状態は計画通りか			
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状況及び取りはずしの有無	29 ねじ管式ジャッキ型ベース金具、敷板、根がらみは変形、損傷又は腐食していないか			
	30 ねじ管式ジャッキ型ベース金具は敷板に釘付けしているか			
	31 ジャッキ型ベース金具の台板は、片当り、溝またぎがなく、支柱との間に浮きはないか			
	32 根がらみは所定の位置にクランプで取付けているか			
	33 敷板に異常な沈下又は滑動はないか			
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状況及び取りはずしの有無	34 控え、壁つなぎの取付状況は計画通りか			
	35 控え、壁つなぎは変形、損傷又は腐食していないか			
	36 控え、壁つなぎは取り外していないか			
	37 壁つなぎに専用の壁つなぎ用金具を使用しているか			
	38 壁つなぎは壁面にほぼ直角に取付けているか			
	39 控えは緊結金具により支柱に強固に固定しているか			
	40 壁つなぎ、控えのアンカーは十分な強度のあるところに固定しているか			

	41	壁つなぎ水平、垂直間隔は適正か			
	42	大筋かいの場合は8層8スパン以下毎に交差二方向に設けているか			
	43	専用筋かいの場合は6層6スパン以下毎に交差二方向に設けているか			
	44	大筋かい又は専用筋かいは支柱に緩みなく確実に取付けているか			
	45	大筋かいは支柱と布材の交点付近に設けているか			
8建地、布及び腕木の損傷の有無	46	支柱に変形、損傷又は腐食はないか			
	47	布材又は腕木に変形、損傷又は腐食はないか			

点検事項 (より安全)	点検内容		良否	是正内容	確認
1 幅木	1	幅木の取付状態は計画通りか			
	2	幅木の脱落はないか			
	3	幅木の損傷又は腐食はないか			
	4	幅木の取付けは確実か			
2 床材	5	床材は支柱とすき間がないように設置しているか			

点検事項 (全般)	点検内容		良否	是正内容	確認
1 計画図	1	足場の各部材は計画図どおりの仕様のものか			
2 支柱	2	支柱のスパン方向の設置間隔は1.85m以下になっているか			
	3	支柱の高さは31m以下か			
3 布	4	地上第1の布は2m以下の高さになっているか			
	5	布材は各層各スパンに設けているか			
	6	布の垂直間隔は2m以下ごとになっているか			
4 腕木	7	腕木は各層に設けているか			
	8	腕木の垂直方向の間隔は2m以下毎になっているか			
5 昇降設備	9	階段の数と位置は計画通りか			
	10	階段枠のつかみ金具は外れ止め等をロックしているか			
	11	昇降部に手すり、中さん等を有効に設けているか			
	12	階段開口部に手すり及び中さん・階段開口部手すりわく等を設けてるか			
6 梁わく	13	足場構面の開口部に梁わくを使用しているか			
	14	梁わくを取付けてある両端のスパンは筋かい等により補強しているか			
7 表示	15	作業主任者名とその職務が明確に表示されているか			
	16	最大積載荷重が明確に表示されているか			
8 経年管理	17	経年仮設機材管理基準に基づき整備された機材か			

点検者コメント欄

元方事業者使用欄

足場等点検チェックリスト（低層住宅用くさび緊結式足場）

		点検回数		回目	
元方事業者名				工事名	
工期	～	足場の用途			
足場の概要	(高さ m、幅 m) (層数、スパン数) (設置面状態)				
組立て事業者				作業主任者	
点検事業者名				点検者職氏名	
点検実施理由	足場の組立後 一部解体後 変更後 悪天候後 地震後 定期 その他 理由の詳細 ()				
点検実施日	平成 年 月 日 ()	: ~ :	備考		

点検事項 (則第567条)	点検内容	良否	是正内容	確認
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態	1 床材の取付状態は計画通りか			
	2 床付き布わくは変形、損傷又は腐食していないか			
	3 床付き布わくは脱落せず、隙間は3cm以下か			
	4 緊結部・つかみ金具は腕木に確実に取付けているか			
	5 つかみ金具の外れ止めは確実にロックしているか			
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態	6 支柱、布材、腕木、手すりの取付状態は計画通りか			
	7 支柱の接続部は抜け止めピン等で確実に接続しているか			
	8 布の両端のくさびは支柱の緊結部に緩みなく確実に打ち込んでいるか			
	9 ブラケット・腕木の両端のくさびは支柱の緊結部に緩みなく確実に打ち込んでいるか			
	10 その他のくさびによる緊結部は緩みなく確実に打ち込んでいるか			
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	11 緊結金具による緊結部は緩みなく確実に緊結しているか			
	12 緊結金具（クランプ等）に変形、損傷又は腐食等はないか			
	13 くさび及び緊結部に変形、損傷又は腐食はないか			
4 墜落防止設備（則第563条3項イロ）の取付状態及び取りはずしの有無	14 ほぞ及び支柱の接続部に変形、損傷又は腐食はないか			
	15 手すり及び中さん等の取付状態は計画通りか			
	16 手すり及び中さん等の脱落はないか			
	17 手すり及び中さん等の取付けは確実か			
	18 手すりの高さは85cm以上か			
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無	19 中さんの高さは35cm以上50cm以下の位置か			
	20 妻面に手すり及び中さんを設置しているか			
	21 幅木・メッシュシート・防網等の取付状態は計画通りか			
	22 幅木・メッシュシート・防網等は取り外していないか			
	23 幅木・メッシュシート・防網等は変形、損傷又は腐食していないか			
	24 幅木の取付けは確実か			
	25 メッシュシートは全てのはとめで緊結しているか			
6 脚部の沈下及び滑動の状態	26 メッシュシートは水平支持材に取付けているか			
	27 防網のつり綱は確実に緊結しているか			
	28 ねじ管式ジャッキ型ベース金具、敷板、根がらみの取付状態は計画通りか			
	29 ねじ管式ジャッキ型ベース金具、敷板、根がらみは変形、損傷又は腐食していないか			
	30 ねじ管式ジャッキ型ベース金具は敷板に釘付けしているか			
	31 ねじ管式ジャッキ型ベース金具の台板は片当り、溝またぎがなく、支柱との間に浮きはないか			
	32 根がらみは所定の位置にクランプで取付けているか			
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状況及び取りはずしの有無	33 敷板に異常な沈下又は滑動はないか			
	34 控え、壁あて等の取付状況は計画通りか			
	35 控え、壁あてに変形、損傷又は腐食はないか			
	36 控え、壁あては取り外していないか			
	37 壁あて等に専用の金具を使用しているか			
	38 控えは緊結金具により支柱に確実に固定しているか			
	39 控えのアンカーは十分な強度があるところに固定しているか			
	40 壁あて等及び控えの水平、垂直間隔は適正か			
	41 大筋かい又は専用筋かいは支柱に緩みなく確実に取付けているか			

	42	大筋かい等は支柱と布材の交点付近に設けているか			
8建地、布及び腕木の損傷の有無	43	支柱に変形、損傷又は腐食はないか			
	44	布材又は腕木に変形、損傷又は腐食はないか			

点検事項 (より安全)	点検内容		良否	是正内容	確認
1 幅木	1	幅木の取付状態は計画通りか			
	2	幅木の脱落はないか			
	3	幅木の損傷又は腐食はないか			
	4	幅木の取付けは確実か			
2 床材	5	床材は支柱とすき間がないように設置しているか			

点検事項 (全般)	点検内容		良否	是正内容	確認
1 計画図	1	足場の各部材は計画図どおりの仕様のものか			
2 支柱	2	支柱の設置間隔は1.85m以下になっているか			
3 布	3	地上第1の布は2m以下の高さになっているか			
	4	布は各層各スパンに設けているか 布の垂直間隔は2m以下ごとになっているか			
4 腕木	5	腕木は支柱と布の交点付近に設けているか			
	6	腕木は各層に設けているか			
	7	腕木の垂直方向の間隔は2m以下毎になっているか			
5 足場コーナ一部	8	各足場構面のコーナーを互いに各層毎に緊結しているか			
	9	足場構面の開放されているコーナー部は控えを設けているか			
	10	足場の最上部のコーナー部に火打ちを設けているか			
7 昇降設備	11	階段のつかみ金具は外れ止めをロックしているか			
	12	昇降部に手すり、中さん等を有効に設けているか			
	13	階段開口部に手すり及び中さん等を設けてるか			
8 梁わく	14	足場構面の開口部には梁わくを使用しているか			
	15	梁わくを取付けてある両端のスパンは筋かい等により補強しているか			
9 屋根からの墜落防止措置	16	支柱は屋根の軒先より90cm以上上方に突き出しているか			
	17	支柱と軒先の間隔は30cm以下になっているか			
	18	屋根より突き出した支柱には手すり、中さんを取付けているか			
10 表示	19	作業主任者名とその職務が明確に表示されているか			
	20	最大積載荷重が明確に表示されているか			
11 経年管理	21	経年仮設機材管理基準に基づき整備された機材か			

点検者コメント欄

元方事業者使用欄

足場等点検チェックリスト () (注1)

		点検回数		回目	
元方事業者名		工事名			
工期 (注2)		～		足場の用途 (注3)	
(注3) 足場の概要		(高さ m、幅 m) (層数、スパン数) (設置面状態)			
組立て事業者		作業主任者			
点検事業者名		点検者職氏名 (注4)			
(注5) 点検実施理由		足場の組立後 一部解体後 変更後 悪天候後 地震後 定期 その他 理由の詳細 ()			
点検実施日		平成 年 月 日 () : ~ :		備考	

点検事項 (注6)	点検内容 (注7)	(注8) 良否	(注9) 是正内容	(注10) 確認
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態				
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態				
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態				
4 墜落防止設備 (則第563条3項イロ) の取付状態及び取りはずしの有無				
5 幅木等 (物体の落下防止措置) の取付状態及び取りはずしの有無				
6 脚部の沈下及び滑動の状態				
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状況及び取りはずしの有無				

8建地、布及び腕木の損傷の有無					
9突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止め機能					

点検事項 (より安全)	点 検 内 容		良否	是正内容	確認

点検事項 (全般)	点 検 内 容		良否	是正内容	確認

点検者コメント欄

元方事業者使用欄

記 入 要 領

この点検表は、「足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(要請) (安全衛生部長・平成 21 年 4 月 24 日付け基安発第 0424001 号)」において示された様式に準じて作成しています。個々の点検内容については、この点検表を参考に、各現場において使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行って下さい。

以下の記入要領は、上述の安全衛生部長の要請文書に示されています。

(注1)

チェックリストは、わく組足場、単管足場、くさび緊結式足場、張出し足場、つり足場、棚足場、移動式足場等足場の種類に応じたものを作成すること。また、作業構台、架設通路に関してもその構造や用途に応じたチェックリストを作成すること。

(注2)

工期は契約工期ではなく、実際の工期を記入すること。なお、点検結果等の保存については、労働安全衛生規則第567条第3項、第575条の8第3項、第655条第2項及び第655条の2第2項において、足場又は作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間となっていることに留意 すること。

(注3)

足場等の用途・概要欄は、外装工事用わく組足場、内装工事用移動式足場、船舶塗装用つり棚足場等、その用途や構造が明らかになるような名称を記入するとともに、足場の大きさ（高さ×幅、層数×スパン数）及び設置面等の概要も記入すること。

(注4)

点検の実施者は、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者から指名すること。

(注5)

点検の実施理由は、労働安全衛生規則第567条第2項に規定されている強風、大雨、大雪等の悪天候、中震以上の地震、足場の組立て後、一部解体後、変更後のいずれに該当するか詳細も含めて記入すること。また、定期的に点検を行う場合もその内容を記入すること。

(注6)

点検事項は、労働安全衛生規則第567条第2項の第1号から第9号までの各号に規定されている事項は最低限列挙すること。また、この法定事項以外に、足場計画通りかの確認、昇降設備関係、最大積載荷重表示等の事項も点検対象に加えることも考えられること。

(注7)

点検の内容は、別表「点検の内容例」のように、上記点検事項に係る点検を確実に実施するための具体的な内容であり、その内容は、事業者のみならず、元請け、仮設機材メーカー等と協議して定めること。その際、災害防止団体等が作成している同様のチェックリスト等を参考にすることが望ましいこと。

(注8)

点検結果の良否については、足場の該当箇所が明らかになるよう記載すること。

(注9)

是正内容については、是正箇所、是正方法、是正した期日を明らかにすること。

(注10)

是正の確認は、点検者のみならず、管理者、事業者又はそれに代わる者も行うこと。

(注11)

手すり、中さん等の墜落防止設備の点検に当たっては、単に取り外しや脱落の有無だけでなく、その取付状態が適切であるか、入念に点検する必要があること。

労働安全衛生規則（抄）

（点検）

- 第567条 事業者は、足場（つり足場を除く。）における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
- 2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
- 一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
 - 二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
 - 三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
 - 四 第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無
 - 五 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無
 - 六 脚部の沈下及び滑動の状態
 - 七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無
 - 八 建地、布及び腕木の損傷の有無
 - 九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
- 3 事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
- 一 当該点検の結果
 - 二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容

（つり足場の点検）

- 第568条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について（要請）（抄）

（安全衛生部長・平成21年4月24日付け基安発第0424001号）

4 足場等の安全点検の確実な実施

- (1) 足場等の点検（「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく点検を含む。）に当たっては、別添2に示す足場等の種類別点検チェックリストの例を参考に各事業者が使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと。
- (2) 足場等の組立て・変更時等の点検実施者については、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること。
- (3) 作業開始前の点検は職長等当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。

（注）(2)の「能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者」に「計画作成参画者研修修了者」が含まれます。）